

Tata Város Önkormányzata ólom (Pb) és vas (Fe) tartalom mérés 2026.09.09.

	Mintaszám	Dátum	Mintavételi hely neve	Pb, [µg/l]	össz. Fe, [µg/l]
				Határérték: 10 [µg/l]	Határérték: 200 [µg/l]
1	3118	2026.09.09	Tatai Bartók Béla Óvoda konyha kifolyatás nélkül	<3	
2	3119	2026.09.09	Tatai Bartók Béla Óvoda konyha kifolyatás után	<3	<50
3	3120	2026.09.09	házi orvosi alapellátási körzetek (1 felnőtt, 2 gyermek, 4 fogászati körzet) fsz. kifolyatás nélkül	4,21	
4	3121	2026.09.09	házi orvosi alapellátási körzetek (1 felnőtt, 2 gyermek, 4 fogászati körzet) fsz. kifolyatás után	<3	<50
5	3122	2026.09.09	Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye kifolyatás nélkül	4,48	
6	3123	2026.09.09	Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye kifolyatás után	<3	<50
7	3124	2026.09.09	Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény női mosdó kifolyatás nélkül	4,38	
8	3125	2026.09.09	Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény női mosdó kifolyatás után	<3	<50
9	3126	2026.09.09	SZC Bláthy Ottó Techn., Szakk. Isk. és Kollégium konyhai csap kifolyatás nélkül	<3	
10	3127	2026.09.09	SZC Bláthy Ottó Techn., Szakk. Isk. és Kollégium konyhai csap kifolyatás után	<3	<50
11	3128	2026.09.09	Eötvös József Gimnázium és Kollégium tálalókonyha és étkező kifolyatás nélkül	<3	
12	3129	2026.09.09	Eötvös József Gimnázium és Kollégium tálalókonyha és étkező kifolyatás után	<3	<50
13	3130	2026.09.09	Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye tálalókonyha és étkező kifolyatás nélkül	7,27	
14	3131	2026.09.09	Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye tálalókonyha és étkező kifolyatás után	<3	<50
15	3132	2026.09.09	Kőkúti Általános Iskola főzőkonyha és étkező kifolyatás nélkül	5,02	
16	3133	2026.09.09	Kőkúti Általános Iskola főzőkonyha és étkező kifolyatás után	<3	<50
17	3134	2026.09.09	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona telephely tálaló konyha kifolyatás nélkül	4,42	
18	3135	2026.09.09	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona telephely tálaló konyha kifolyatás után	<3	<50
19	3136	2026.09.09	Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Koll., Egységes Gyógyp. Módsz. Int. tálalókonyha kifolyatás nélkül	7,66	
20	3137	2026.09.09	Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Koll., Egységes Gyógyp. Módsz. Int. tálalókonyha kifolyatás után	<3	52,8
21	3138	2026.09.09	Tatai Kertvárosi Óvoda kancsó töltő kifolyatás nélkül	<3	
22	3139	2026.09.09	Tatai Kertvárosi Óvoda kancsó töltő kifolyatás után	<3	<50
23	3140	2026.09.09	Szociális Alapellátó Intézmény tálaló konyha kifolyatás nélkül	<3	
24	3141	2026.09.09	Szociális Alapellátó Intézmény tálaló konyha kifolyatás után	<3	<50
25	3142	2026.09.09	Vaszary János Általános Iskola 1. em. férfi WC kifolyatás nélkül	<3	
26	3143	2026.09.09	Vaszary János Általános Iskola 1. em. férfi WC kifolyatás után	<3	<50

	Mintaszám	Dátum	Mintavételi hely neve	Pb, [µg/l]	össz. Fe, [µg/l]
27	3144	2026.09.09	Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye kancsó töltő kifolyatás nélkül	4,47	
28	3145	2026.09.09	Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye kancsó töltő kifolyatás után	<3	62,6
29	3146	2026.09.09	Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye konyha kifolyatás nélkül	<3	
30	3147	2026.09.09	Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye konyha kifolyatás után	<3	<50
31	3148	2026.09.09	Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye tálalókonyha és étkező kifolyatás nélkül	3,62	
32	3149	2026.09.09	Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye tálalókonyha és étkező kifolyatás után	<3	<50
33	3150	2026.09.09	Tatai Geszti Óvoda kancsó töltő csoportban kifolyatás nélkül	3,11	
34	3151	2026.09.09	Tatai Geszti Óvoda kancsó töltő csoportban kifolyatás után	<3	<50
35	3152	2026.09.09	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona székhely kifolyatás nélkül	<3	
36	3153	2026.09.09	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona székhely konyha kifolyatás után	<3	51,1
37	3154	2026.09.09	Tatai Kincseskert Óvoda teakonyha kifolyatás nélkül	<3	
38	3155	2026.09.09	Tatai Kincseskert Óvoda teakonyha kifolyatás után	<3	69,9
39	3156	2026.09.09	Csillagsziget Bölcsőde főzőkonyha üst kifolyatás nélkül	<3	
40	3157	2026.09.09	Csillagsziget Bölcsőde főzőkonyha üst kifolyatás után	<3	149
41	3158	2026.09.09	Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola férfi mosdó kifolyatás nélkül	22,4	
42	3159	2026.09.09	Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola férfi mosdó kifolyatás után	7,14	100
43	3160	2026.09.09	Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola tanári szoba kifolyatás nélkül	5,6	
44	3161	2026.09.09	Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola tanári szoba kifolyatás után	<3	<50